

184 わかりやすい！第4類消防設備士試験 正誤表

法改正により、P.93 4.常に改正後の基準に適合させる必要がある消防用設備等に、**不活性ガス消火設備（全域放出方式の二酸化炭素消火設備に限る）**が追加され、またP.96 8の②、消防設備士及び消防設備点検資格者が点検しなければならない消防用設備等に**不活性ガス消火設備（全域放出方式の二酸化炭素消火設備に限る）**が追加されることにより、次の部分が追加または変更になります。

	誤	正
P.93 4.に追加	○ 不活性ガス消火設備のうち全域放出方式の二酸化炭素消火設備	
P.96 表2に追加	(d) 不活性ガス消火設備のうち、全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設置されている防火対象物	すべて
P.116 問題20	正しいものはいくつあるか。	該当しないものはいくつあるか。
P.116 最終行	従って、Dは…	従って、 Bのほか 、Dは…
P.117 1行目	B,Eの	Eの
P.117 3行目	A,C,D,Fの4つ	(E,Gの2つ)
P.117, 最終行の下の 問題20の解 答	(4)	(2)
P.168 下から 10行目	…次の(1)から(4)まで ありますが、	…次の(1)、 (2) がありますが、
P.308 【問題2】Cを 右のように変 更する	C 検知器は、ガス漏れを検知し、音響警報を発するとともにガス漏れ信号を発信するものと、音響警報を発せず信号のみを発信するものがある。	
p.309 【問題2】 解説5行目	は、 60秒以内 で正しい。	は、正しい。
p.360 【問題4】 解説5行目	らない部分は G が該当しますが、 が、条件1より…	らない部分は H が該当しますが、 条件1より…