

本書の掲載内容に下記の誤りがございました。ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。初版時からの訂正を載せております。お手持ちの本では修正されている可能性もございます。

頁	箇所	誤	正
75	問題 6	警戒電路に…であること。	警戒電路に試験電流を 0mA（ミリアンペア）から（ A ） mA 流した場合、出力電圧値は試験電流値に（ B ）すること。また、変流器に接続される受信機の公称作動電流値を試験電流として流した場合、その出力電圧値の変動範囲は、当該公称作動電流値に対応する設計出力電圧値の（ C ）の範囲内であること。
79	問題 13 解説 4 行目	2 次巻線との間	外部金属との間
84	問題 22 (2)	型式番号	届出番号
	問題 22 解説 9 行目	型式番号	届出番号

以上