

「直前対策！第4類消防設備士試験 模擬テスト」 おわびと訂正

本書の掲載内容に下記の誤りがございました。ここに訂正させていただきますとともに深くおわび申し上げます。初版時からの訂正を載せております。お手持ちの本では修正されている可能性もございます。

頁	箇所	誤	正
155	問題 44	不燃性又は燃焼性	不燃性又は 難燃性
224	条件	※次のものを追加します	5. 受信機から機器収容箱までの配線本数の表示は省略してよい。
227	問題 1 解答	(3)	(1)
	問題 1 解説	採光上又は排煙上有効な	建物の地上階のうち避難上又は消火活動上有効な
255	図	<p>※工場 A と工場 B の境界に境界線を表示します。</p> <p>※工場 A、工場 B と事務室エリアの境界に境界線を表示します。</p> <p>※工場 A に①を、工場 B に②を、事務室に③を表示します。</p> <p>※受信機を事務室の工場 B 寄りの壁に表示し、機器収容箱とは 1 本線のみ配線します。</p>	<p style="text-align: center;">正解図</p>
285	資料 3 ① 例外	2 項	2 項(二を除く)

286	表の(2)/b 欄	<table border="1"> <tr> <td colspan="3"></td> <td>b</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>⋮</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2</td> <td>イ</td> <td>⋯</td> <td rowspan="4">床面積 100 m² 以上</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>⋯</td> </tr> <tr> <td>八</td> <td>⋯</td> </tr> <tr> <td>ニ</td> <td>⋯</td> </tr> </table>				b				⋮	2	イ	⋯	床面積 100 m ² 以上	□	⋯	八	⋯	ニ	⋯	<table border="1"> <tr> <td colspan="3"></td> <td>b</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>⋮</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2</td> <td>イ</td> <td>⋯</td> <td rowspan="4">床面積 100 m² 以上</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>⋯</td> </tr> <tr> <td>八</td> <td>⋯</td> </tr> <tr> <td>ニ</td> <td>⋯</td> </tr> </table>				b				⋮	2	イ	⋯	床面積 100 m ² 以上	□	⋯	八	⋯	ニ	⋯
					b																																		
			⋮																																				
2	イ	⋯	床面積 100 m ² 以上																																				
	□	⋯																																					
	八	⋯																																					
	ニ	⋯																																					
			b																																				
			⋮																																				
2	イ	⋯	床面積 100 m ² 以上																																				
	□	⋯																																					
	八	⋯																																					
	ニ	⋯																																					
287	※4	2 項	2 項(ニを除く)																																				

以上