

354本試験によく出る！第1類消防設備士問題集 改訂3版 正誤表

頁	箇所	誤	正
P158	【問題1】 解説	満水警報装置の発信部が誤りで、正しくは減水警報装置の発信部です。	満水警報装置の発信部(正しくは減水警報装置の発信部)と水温上昇防止用逃がし配管の2つが構成部分に含まれていません。
P159	解答欄	【問題1】…(1)	【問題1】…(2)
P177	【問題6】 解説1行目	本問は、消防法施工令第4条の2を	本問は、消防法施工令第3条の2第4項を
P178	【問題8】 解説(4)2行目	5以上の場合に…	5以上かつ、収容人員が50人以上の場合に…
P195	【問題33】 下から2行目	…消火器、消防用ホース、閉鎖型スプリンクラーヘッド、…	…消火器、閉鎖型スプリンクラーヘッド、…
p 359	解説 設問4	…1次側に設置する必要がある、…	…1次側と2次側に設置する必要がある、…
p 361	現在の図を右の図に入れ替え		

