

435 プロが教える！第5類消防設備士問題集 正誤表

以下の場所が誤っておりました。ご迷惑をお掛け致しまして誠に申し訳ございませんでした。

頁	箇所	誤	正
29	下から三行目	F_2	F^2
48	下から三行目	$v = v_0 + gt$	$v = v_0 - gt$
50	◆投げ上げ運動 ▶算出法	$v = v_0 + gt$	$v = v_0 - gt$
61	上から4行目(1)	…である。	…で、 ピッチが1.2 mm である。
	最下行 解答	(3)が正しい… (3)	(1)が正しい… (1)
80	【問題13】(2)	…炭素鋼鍛鋼品	… 可鍛鉄品
111	上から2行目	斜行式は、	斜 降 式は、
125	構造 ①	…は、外形35 mm以上…	…は、外 径 35 mm以上…
130	問題57 解答・解説図	1 m以下	1.1 m以上
143	避難器具の種類	補助袋	救助袋
205	特定1階等防火対象物 3行目	ただし、 屋内階段が避難階段又は特別避難階段の構造の場合、又は	←太字部分削除
230	問題49 C	…出入口、窓、 階段	←階段を削除
245	9行目	(ただし、避難階段は、	(ただし、 屋内 避難階段は、
	10行目	…特別避難階の数を…	…特別避難階 段 の数を…
267	鑑別19 解説と解答③	…(又は、 調設 ロープ)	…(又は、 張 設ロープ)
281	下から3行目	…鉄骨コンクリート…	…鉄骨 鉄筋 コンクリート…
288	上から4行目(2)	階段は 避難階段の構造をし、	←太字部分を削除
289	問題4	該当しない。	該当する。
	問題5	直通階段が 避難階段の…	屋内階段が1か所のみ…
295	問題5(3) 変更	特定防火対象物で収容人員30名で、かつ、延べ面積300 m ² 以上のものは甲種防火管理者を選任しなければならない。	
	問題5(4) 変更	非特定防火対象物で収容人員50名で、かつ、延べ面積400 m ² のものは甲種又は乙種のいずれかの防火管理者を選任しなければならない。	
301	問題31	(4)	(3)
		(3)	(4)